

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>ХОЗЯЙСТВЕННО - ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД</i>								
1	Труба полиэтиленовая ПЭ100SDR17 $\phi 50$	ГОСТ 18599-2001		Беллопластик	м.	75.0		
2	Седло с выходом на резьбу для стальных труб DN200x50 PN10	ТУ ВУ 390353931		Беллопластик	шт.	1		
	Хомут монтажный для стальных труб DN200 L=730мм.	ГОСТ 18599-2001		Беллопластик	шт.	1		
3	Кран шаровый $\phi 50$	ТУ РБ 500055085.004-2000			шт.	1		
4	Муфта компрессионная с наружной резьбой DN50x2" PN10			Беллопластик	шт.	1		
5	Седелка компрессионная DN50x3/4"	ТУ РБ 500055085.004-2000			шт.	1		
6	Кран шаровый $\phi 20$				шт.	1		
7	Гильзы из труб полиэтиленовых $\phi 150$ L=0.200мм.	ТУ РБ 500055085.004-2000		Беллопластик	шт.	1		
	Врезка в водопроводные сети $\phi 50$	ТУ РБ 500055085.004-2000		Беллопластик	шт.	1		
	Закрытая прокладка водопровода под автодорогой методом ГНБ							
	-Футляр из стальной трубы $\phi 100$ L= 8.00м.				шт.	1		
	-опора скользящая тип "BR" для трубы $\phi 110$ h= 35мм.				шт.	8		
	Отмостка вокруг колодца				м3.	0.19		
	Сигнальная лента L=125				м.	75.0		
	Пересечение с существующими подземными коммуникациями							
	Пересечение с канализацией				шт.	2		

Взам.инв.№ 9

Подп. и дата

Инв.№ подл.

						Объект №90/21-НВК		
						<i>Устройство сетей водоснабжения и водоотведения к зданию, расположенного по адресу: г.Сморгонь ул.Тракторная, 64 "а"</i>		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Директор		Усаевич Е.						
ГИП		Шульжицкая Н.Н.				Стадия	Лист	Листов
Гл.специалист		Легина Н.Я.		<i>Легина</i>		С	1	
						Спецификация оборудования		
						ГП "Архитектурно-проектная мастерская" Сморгонского РИК		
Н.контр.		Мойсенко Е.Б.		<i>Мойсенко</i>				